



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

614094, г. Пермь, ул. Вильвенская, д.6
Телефон: (342) 227-09-69, факс: (342) 227-09-06
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-5926-544
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

п. Нововоронежский «26» октября 2018 г. 12 ч. 00 мин.
(место составления акта) (дата и время составления акта)

На основании Распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Матвеевой В.М. № 5926-рп от «27» сентября 2018 г. в период с «22» октября 2018 г. по «26» октября 2018 г. государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора Трошиным Сергеем Викторовичем

(Ф.И.О., должность, наименование отдела лица, проводившего проверку)

в присутствии Заведующего МБДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Нововоронежский Сенициной Ирины Рашитовны

(Ф.И.О. должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лиц, присутствовавших при проверке)

проведена проверка: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» п. Нововоронежский Гайского городского округа Оренбургской области, (МБДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Нововоронежский), 462619, Оренбургская область, Гайский район, поселок Нововоронежский, улица Новая, дом 2.

(наименование проверяемого ЮЛ или ИП и его местонахождение)

По результатам проверки составлен **Акт проверки № 34-5926-845** от 26 октября 2018 г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства РФ № 401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора № 782 от 27.12.2012 г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного Заведующей МБДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Нововоронежский предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не представлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности определенный	п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации	24.12.2018

	руководителем предприятия.	электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145	
2.	Не разработаны паспорта заземляющих устройств МБДОУ «Детский сад «Светлячок».	п. 2.7.15 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	24.12.2018
3.	На оборотной стороне ВРУ-0,4 кВ, не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений, номиналы плавких вставок.	п. 2.2.20 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	24.12.2018
4.	Не проведён инструктаж на I группу по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145	24.12.2018
5.	Не разработана однолинейная схема электрических соединений для внешнего и внутреннего электроснабжения	п. 1.2.6., 1.8.5., 1.8.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных	24.12.2018


		Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	
6.	Не проведены периодические осмотры средств защиты используемые в электроустановках.	п. 1.2.2., п. 1.7.3. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г. п. 2.12.9., п. 1.4.3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России № 261 от 30.06.2003г.	24.12.2018

Информацию о выполнении настоящего предписания № 34-5926-544 от 26.10.2018 г. представить по адресу: 460038, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2 на имя заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора письменно **в указанные сроки.**

Государственный инспектор Трошин С.В.
(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку)



С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Светлячок»  /И.Р. Синицина /
(Ф.И.О. (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись)



«26» октября 2018 г.

С актом проверки ознакомиться отказался: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)